

ПАСПОРТ № L9-044-2020

**Трубы напорные многослойные
из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT тип 2)
с кислородным барьером EVON для систем отопления.**

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н01314
Срок действия с 23.05.2018 по 23.05.2021

**ТРУБА Аxi PE-RT тип II / EVON / PE-RT тип II 16x2,2 S 3,2 (SDR 7,4)
класс 2/10 бар; класс 4/10 бар; класс 5/8 бар Tmax = 90°C ГОСТ Р 53630-2015**

Номинальный размер	16 * 2,2 мм.
Дата производства	28 октября 2020г.
Партия номер	L9 / 044 / 2020
Размер партии	8000 м.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость	соответствует
2	Цвет	Серый	соответствует
3	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	16 +0,3	соответствует
	- толщина стенки	2,2 +0,4	соответствует
	- толщина кислородного барьера, не менее	0,075	соответствует
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	соответствует
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении, час, не менее:		Без разрушения
	- при 20°C и начальном напряжении на стенке трубы 10,8 МПа.	1	соответствует
	- при 95°C и начальном напряжении на стенке трубы 3,9 МПа.	22	соответствует
	- при 95°C и начальном напряжении на стенке трубы 3,7 МПа.	165	соответствует
	- при 95°C и начальном напряжении на стенке трубы 3,6 МПа.	1000	соответствует
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более:	2	соответствует

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления
Гарантированный срок службы – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию
Маркировка и упаковка – удовлетворительны

Заключение Отдела контроля качества: трубы соответствуют требованиям: ГОСТ Р 53630-2015, ГОСТ 32415-2013, ТУ 22.21.29-007-96467180-2018

Начальник ОКК _____ (М.В. Головки).
м.п.

Действительно с печатью ОКК